



Gundsøllille Vandværk

Registrernr.: T27545

Gundsøllillevej 36, Gundsø  
4000 Roskilde

Kundenr.: 150709

Ordrenr.: 685159

Prøvenr.: 23241336

Att.: Allan Jeppesen

Modt. dato: 2010.10.13

## ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Gundsøllille Vandværk  
Gundsøllillevej 36, Gundsø, 4000 Roskilde  
Prøvested.....: **Gundsøllille Vandværk Ledningsnet - V02002000/4255002099**  
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol + sporstofkontrol  
Prøvemærke.....: **Gundsøllillevej 36, køkken**  
Prøveudtagning...: 2010.10.12 kl. 08:03  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (AWR)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2010.10.14 kl. 02:21 - 2010.10.18

Prøvenr.:	23241336	Prøve ID:	**Grænseværdier			RSD (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®	
E. coli	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA	4	Antal/ml		200	DS/EN/ISO 6222	
Jern (Fe)	0.049	mg/l		0.2	ISO17294m-ICPMS	15
Nikkel (Ni)	0.25	µg/l		20	ISO17294m-ICPMS	15
Arsen (As)	0.18	µg/l		5	ISO17294m-ICPMS	15
Bor (B)	32	µg/l	<300	1000	ISO17294m-ICPMS	15

### Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	11.5	gr. C			DS2250	
pH	7.3	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	5
Ledningsevne	67	mS/m	>30		DS/EN 27888	5
Iltindhold	9.8	mg/l		> 5	DS/EN 25814	5

### Kopi af rapporten er sendt til:

- Roskilde Kommune, Natur og Miljøafdelingen, Postboks 100, 4000 Roskilde
- Eurofins Miljø A/S, Ladelundvej 85, 6600 Vejen, Danmark
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 2, 4180 Sorø

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

19. oktober 2010

Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel

Kontaktperson

Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.